

[別紙]「東京第 11」の標準仕様

所在地		東京都武蔵野市 JR 三鷹駅よりバスと徒歩で約 15 分
建物	構造・階数	データセンター専用建物 サーバー棟: 免震構造 地上 3 階建 オフィス棟: 耐震構造 地上 2 階建
	サーバールーム面積	約 6,250m ² (2,600 ラック相当)
	スラブ耐荷重	約 2,000kg/m ²
電力設備	受電	二系統受電 IT 機器向け総電力提供可能容量 21MW
	非常用発電装置	N+1 冗長構成 48 時間以上無給油運転可能
	UPS	N+1 冗長構成 バッテリー保持時間 5 分以上
空調設備		N+1 冗長構成 間接蒸発冷却方式 壁面吹き出し送風 (8kW 以上の高発熱ラック対応)
消火設備		超高感度煙検知装置 熱感知装置 ガス消火設備
セキュリティ設備		IC カード、生体認証、セキュリティゲート、監視カメラ、 スマート入館™ (入館受付機、ラック電子錠、ラック鍵 BOX によるスピーディーかつ安全な入館システム)
その他設備		レンタルオフィス、無線 LAN、ラウンジ、お客さま用倉庫スペース、駐車場
通信環境		キャリアフリー (異経路ネットワークを 3 ルートで引込可能) Nexcenter Connect Metro (東京の主要データセンターと接続) Flexible InterConnect (オンデマンドでマルチクラウド接続)
保守・運用サービス(24/365)		機器監視、技術サポート、セキュリティ、通信、ストレージ、 マネージドサービスなどの関連サービスが利用可能
各種認証(取得予定含む)		ISO 9001、ISO 14000、ISO 22301、ISO 27001、Privacy mark、SSAE16/ISAE3402、PCI DSS